


Job name: Daily Meeting Ym T1 30.7.2023

Description:

- พบเห็นก้อนบูรี ในพื้นที่ Boiler1 Floor7 เน้นย้ำให้ทุกบริษัททบทวนกับทีมงานของตัวเองเรื่องข้อห้ามสูบบุรี
- เน้นย้ำการสื่อสารให้ถึงผู้ปฏิบัติงาน แชรข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- หาลือช่วยกันแก้ไขปัญหาการพบลมเข้าไปในพื้นที่โรงไฟฟ้า
- เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากมีฝนตก
- พุดคุย และ หาลือกันเรื่องใช้รฟ Unit2 ในการถ่ายโอนคนงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเข้างานล่าช้า

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023

Job name: แจ้างตรวจวัดอากาศก่อนเริ่มงาน ในเตา Penthouse Floor7

Description:

- แจ้างข้อสนับสนุนขอตรวจวัดสภาพอากาศกับทาง Safety HPC
- เตรียมเอกสารให้พร้อมที่หน้างาน
- อยู่ที่ยื่น Penthouse BoilerUnit#1 ผ่านการตรวจวัดค่าต่างๆเป็นปกติสามารถปฏิบัติงานได้
- O₂ = 20.9 %
- LEL = 00 %
- Co = 00 PPM
- H₂S = 00 PPM

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน ในเตา Penthouse Floor7 (ที่อับอากาศ)

Description:

- ทบทวนแผนการทำงานในแต่ละทีม
- ทบทวนหน้าที่ของแต่ละคน
- กำหนดช่องทางสื่อสาร
- จัดตั้งผู้เฝ้าระวัง ผู้ตรวจเช็คคนเข้าออก
- เข้าออกทุกครั้งต้องลงเวลา
- กำหนดจุดเข้าออกทางเดียว
- พบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติแจ้งทันทีกับผู้เฝ้าระวัง

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023

Job name: ฝ้าระวัง การทำงานที่อับอากาศ ในเตา Penthouse Floor7

Description:

- กำหนดทางเข้าออกทางเดียว
- ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ฝ้าระวัง ที่ปากทางเข้าที่อับอากาศ
- ต้องมีการลงชื่อ และ ลงเวลาเข้า-ออก ทุกครั้ง
- แขนงบังคับพนักงานไว้ที่หน้าทางเข้าเพื่อจะรู้ว่าใครเข้าไปปฏิบัติงาน
- ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องลงไปในที่อับอากาศอย่างเด็ดขาด
- ค่อยประสานงานกับทีมงานที่อยู่ข้างในเป็นระยะ

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023

Job name: ตรวจสอบความปลอดภัย การทำงานที่อับอากาศ ในเตา Penthouse Floor7

Description:

- ตรวจสอบแสงสว่างต้องมีเพียงพอในการทำงาน
- ตรวจสอบสิ่งกีดขวางปากทางเข้า ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อถ่ายต่อการระบายอากาศ และ ออกได้ง่ายเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- คอยประสานงานกับผู้เฝ้าระวังที่อยู่ด้านนอก
- เฝ้าระวังทีมงานให้ทำงานด้วยความปลอดภัย

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Rotork

Description:

- ทบทวนแผนการทำงาน และ ประเมินหน้างานใหม่เนื่องจากมีฝนตก
- ห้ามทำงานเกี่ยวกับงานที่มีไฟฟ้าในที่โรงแจ้งเนื่องจากมีฝนตก
- แบ่งงานหน้าที่ของแต่ละคน
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานที่เป็นงานยกของ
- ทบทวนการให้สัญญาณรถโฟกัรฟ การเดินหน้าถอยหลัง และ ให้ระมัดระวังในการขับ

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023

Job name: เฝ้าระวัง และ ช่วยเหลืองานยกของ Actuator ID Fan A Unit1

Description:

- เฝ้าระวังพื้นที่บริเวณโดยรอบในขณะที่มีงานยกของ
- คอยให้สัญญาณ และ คอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
- คอยแนะนำ และ ดูว่ามีสิ่งกีดขวางรถโฟรคหรือไม
- ร้อมบริเขตการยกของเพื่อไม่ให้ทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่

Picture



Remark:

Date: 30.7.2023