


**Job name:** Daily Meeting Ym T1 1.8.2023

**Description:**

- แจ้งเรื่องการเข้า-ออกในพื้นที่โรงไฟฟ้าต้องแสดงบัตรพนักงานตลอดเวลาให้ รปภ ดู
- แจ้งขอความร่วมมือทุกบริษัทห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นที่ไม่รู้จัก
- แจ้งเรื่องการใช้รฟ Unit2 เพื่อให้เข้างานได้ไวขึ้น และ ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆของ Unit2 ให้ใช้ได้แค่เฉพาะชั้น 1 และ ชั้น5
- แชร์ Near Miss ที่เกิดขึ้นวันที่ 30.7.2023 การซ่อมเครื่องจักรไม่ทำการเปิด permit
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ วิธีการ ในการขออนุญาตเปิด Work Permit การไปแขวน lock out-tag out ให้ถูกอุปกรณ์
- แจ้งเรื่องสภาพอากาศ งดงานที่เกี่ยวข้องของกับไฟฟ้ากลางแจ้ง และ งานขึ้นที่สูง, งานยกของในที่โรงแจ้ง

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023



# OVS Daily Report


**One Volts Service Co.,Ltd.**  
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3  
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai  
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

**Job name:** ทำใบของออกจากพื้นที่โรงไฟฟ้า

**Description:**

- จัดเตรียมเอกสารใบของเข้าแนบใบของออก
- นำไปให้เจ้าของงานตรวจสอบและเซ็นรับทราบ
- นำไปขออนุญาตกับทาง SHE E-gat OM
- ให้ รปภ ตรวจสอบเอกสาร และ ของที่จะเอาออกจากนั้นสามารถนำของออกได้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023



**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Rotork

**Description:**

- ทบทวน และ กำหนดแผนการทำงาน
- ทบทวนเรื่องสภาพอากาศ
- เน้นย้ำการระมัดระวังการนำใช้ไฟฟ้า นำสายไฟให้ห่างจากน้ำ
- ทบทวนหน้าที่ของแต่ละคน
- ทบทวนอันตรายต่างๆจากการทำงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023

**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Remove and Re-Install insulation Lagging Fan mill 36, Fan mill 27

**Description:**

- ทบทวนแผนการทำงาน
- ทบทวนหน้าที่ของแต่ละคน
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานในพื้นที่
- เน้นย้ำห้ามไปยุ่งกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023




**Job name:** นำขยะ Insulation ที่ Boiler Unit1 Floor7 ในเตา Penthouse ไปทิ้ง

**Description:**

- กำหนดแผนการใช้ริฟในช่วงคนพักนอน
- แบ่งทีมดูการใช้ริฟข้างบนชั้น7 และ ข้างล่างชั้น1
- ปูผ้าใบไนริฟเพื่อป้องกันเศษฝุ่น
- แนะนำคนขับรถให้มีความระมัดระวังในการเดินหน้าถอยหลังการให้สัญญาณการเปิดไฟ
- ทำความสะอาดหลังขนขยะเสร็จ

**Picture**



**Remark:**


**Date:** 1.8.2023

**Job name:** เปิด Work Order and Permit to Work งาน Expansion Joint

**Description:**

- ประเมินความเสี่ยงเขียน Permit to Work
- นำ Work Order and Permit to Work ไปเปิดกับทาง Operation
- ขอดัดແກຣບບ 1.FD Fan Duct, 2. Outlet ID Fan A, 3. Inlet ESP No.4, 4. Outlet FGD
- ไปแขวน tag เพื่อ lock ระบบ

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023



**Job name:** เฝ้าระวัง งาน Rotork ( งานประกายไฟ ตัดถ่าน Actuator Rotork Valve ID fan A )

**Description:**

- ตรวจสอบหน้างานต้องไม่มีสิ่งตกทำให้เกิดไฟไหม้
- นำสิ่งที่เป็นเชื้อไฟออกจากพื้นที่โดยรอบ
- เตรียมถังดับเพลิงให้พร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และ เป็นผู้เฝ้าระวังเพลิง
- เตรียมผ้ากันไฟหุ้มอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณโดยรอบ
- กันพื้นที่พร้อมติดป้ายเตือนพื้นที่ปฏิบัติงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023

**Job name:** ฝึั้ระวั้ง งาน Remove Insulation AP Heater Boiler Unit1 Floor3

**Description:**

- กั้้นพื้นที่ปฏิบัติงาน
- แนะนำทีมงานให้ใส่ถุงมือกันบาด และ ให้ระมัดระวังแผ่น Aluminum ปร้าท
- คอยฝึั้ระวั้ง ไม่ให้เสตอินชุตกลงไปด้้านล่าง
- ล้อมบริเขตพร้อมตคป้ายบงชั้ที่เก็บ Insulation

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023




**Job name:** เฝ้าระวัง งาน Remove Insulation BUF A-B FGD Unit1 ( งานที่สูง )

**Description:**

- Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน
- ทบทวนอัตราตาม PWRA และ เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบ Tag นั่งร้านต้องเป็น Tag เขียว
- ให้ระวางงานที่สูง การขึงเกี่ยวระขอ และ ให้ระวางการลิ้นการสะดุด
- ล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 1.8.2023