


**Job name:** Daily Weekly Meeting 3.8.2023

**Description:**

- แจ้งให้แต่ละบริษัทช่วยแจ้งทีมงานในการแยกขยะ และ ทิ้งให้ถูกจุด แยกที่หน้างานก่อนทิ้ง
- ทารื้อกันเรื่องการใช้อุ้งยางขยะต่อไปยากให้เป็นถุงขาวใส และ ให้ทุกบริษัทจัดหาจัดซื้อมานำใช้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบขยะที่อยู่ข้างใน
- เน้นย้ำการเปิด Work Permit ก่อนเริ่มงาน ไม่มี Work permit ห้ามปฏิบัติงาน
- เน้นย้ำเรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวสารให้ไปถึงคนปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการทำ Morning Talk ในกลุ่มไลน์
- แจ้งปัญหา และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานของบริษัท LPT ที่ทำงานที่อับอากาศตรง SSC ไม่มี Work Permit

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023

**Job name:** Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงานยก Actuator Rotork Valve ID Fan unit1

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่แต่ละคน
- ทบทวนอันตรายจากการยกของ และการใช้รถ
- ทบทวนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการยก, การสื่อสาร

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023



**Job name:** Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Remove Expansion Joint Outlet FGD Unit 1

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการรื้อ Ex joint
- แบ่งหน้าที่แต่ละคนตำแหน่งการทำงาน
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานบนที่สูง ละวังคนตก และ ของตกต้องมีผ้ารอง
- ทบทวนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บ็อกกลม และ การสื่อสารกันในทีมงาน
- ถ้าสภาพอากาศมีฝนตกให้มุงผ้า หลีกไม่ก่อดึงพิจารณาหยุดงานก่อน

**Picture**



Remark:

Date: 3.8.2023

**Job name:** Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Remove Expansion Joint ID Fan A Unit1

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการรื้อ Ex joint
- แบ่งหน้าที่แต่ละคนตำแหน่งการทำงาน
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานบนที่สูง ละวังคนตก และ ของตกต้องมีผ้ารอง
- ทบทวนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บ็อกกลม และการสื่อสารกันในทีมงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023



**Job name:** Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Remove Expansion Joint FD Fan Unit 1

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการรื้อ Ex joint
- แบ่งหน้าที่แต่ละคนตำแหน่งการทำงาน
- เน้นย้ำการผูกผ้าใบกันของตกก่อนเริ่มงาน
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานบนที่สูง ละวังคนตก และ ของตกต้องมีผ้ารอง
- ทบทวนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บ็อกกลม และ การสื่อสารกันในทีมงาน

**Picture**



Remark:


Date: 3.8.2023

**Job name:** ฝึการวางหน้างาน Installation Actuator Rotork ID Fan A Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบพื้นที่ที่ทำงานต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- เน้นย้ำให้ทีมงานระวังการถูกหนีบจากการยก Actuator ขึ้น
- ค่อยๆลดการใช้รถการให้สัญญาณเดินหน้าถอยหลัง
- คอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
- ช่วยจับพอสอยู่หน้างาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023



**Job name:** เฝ้าระวังหน้างาน Remove Ex joint ID Fan A Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบสภาพนั่งร้านแท็กเขียว ก่อนใช้งาน
- รื้ออมบริเซตกันขาวแดง และ ดัดป้ายบังซึ่งงาน
- ตรวจสอบสายลมจุดที่ต้องมีตัวยึดเหนี่ยว
- เฝ้าระวังการทำงานบนที่สูงการต้องเกี่ยวตระขอ การปู้ฟ้ากันของตก คอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
- ทำงานเสร็จให้ทีมงานจัดเก็บอุปกรณ์ และ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023

**Job name:** เฝ้าระวังหน้างาน Installation Ex joint FD Fan A Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบนั่งร้านต้องอยู่ในสภาพมั่นคงพร้อมใช้งาน
- รื้อมบริเขตกันขาวแดง และ ดัดป้ายบังซึ่งงาน
- ตรวจสอบสายลมจุดที่ต่อต้องมีตัวยึดเหนี่ยว
- ระวางการนำใช้ไฟฟ้า ต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าห่างจากน้ำ
- เฝ้าระวังการทำงานบนที่สูงการต้องเกี่ยวระขอ การปู้ฝ้ากันของตก คอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
- ทำงานเสร็จให้ทีมงานจัดเก็บอุปกรณ์ และ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023




**Job name:** ฝึกระวังหน้างาน Remove Ex joint Outlet FGD Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบนั่งร้านต้องอยู่ในสภาพมั่นคง และ พร้อมใช้งาน
- รื้อมบริเขตกันขาวแดง และ ติดป้ายบ่งชี้งาน
- ตรวจสอบสายลมจุดที่ต้องมีตัวยึดเหนี่ยว
- ระวังการนำใช้ไฟฟ้า ต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าห่างจากนี้
- ฝึกระวังถ้ามีฝนตกต้องให้อยุดงานก่อน
- ฝึกระวังการทำงานบนที่สูงการคล้องเกี่ยวตะขอ การปู้ผ้ากันของตก คอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
- ทำงานเสร็จให้ทีมงานจัดเก็บอุปกรณ์ และ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023

**Job name:** เฝ้าระวังหน้างาน Installation Ex joint FD Fan A Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบนั่งร้านต้องอยู่ในสภาพมั่นคงพร้อมใช้งาน
- รื้อมบริเขตกันขาวแดง และ ติดป้ายบ่งชี้งาน
- ตรวจสอบสายลมจุดที่ต่อต้องมีตัวยึดเหนี่ยว
- ระวางการนำใช้ไฟฟ้า ต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าห่างจากน้ำ
- เฝ้าระวังการทำงานบนที่สูงการต้องเกี่ยวระขอ การปู้ฝ้ากันของตก คอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
- ทำงานเสร็จให้ทีมงานจัดเก็บอุปกรณ์ และ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023



**Job name:** เก็บของหลัง Remove Ex joint Outlet FGD Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบการทำความสะอาดหน้างานก่อนออกจากสถานที่ทำงาน
- กุมผ้าเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปใน Duct ของ ID Fan A เมื่อมีฝนตก
- กู้มผ้าใบของที่อยู่นำงาน
- รื้อมบริเขตจุดเก็บของ และ ติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 3.8.2023